


UWAGI:

1. Instalację c.o. zaprojektowano z rur i złączek ze stali węglowej ocynkowanej na zewnątrz.
2. Przewody poziome rozprowadzające czynnik grzewczy prowadzone są po ścianie, w brzdach ściennych, pod stropem, nad posadzką i w warstwie posadzki.
3. W najwyższych punktach instalacji c.o. należy zamontować automatyczne odpowietrzniki powietrza.
4. Przejścia przez przegrody pomieszczeń stanowiących odrębne strefy pożarowe należy wykonać w klasie odporności ogniowej danej przegrody za pomocą mas ogniochronnych.
5. Wszystkie przewody należy zaizolować termicznie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002, Dz. U. 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami.
6. Wszystkie wymiary należy sprawdzić z natury.



LEGENDA:

	Projektowane przewody instalacji c.o. (zasilanie, powrót)
	Nowoprojektowany grzejnik stalowy płytowy kompaktowy z osłonami, podłączeniem z boku wyposażony we wkładkę zaworową, korek i głowicę termostatyczną instytucjonalną
	Zawory regulacyjne: Zawór równoważący Regulator różnicy ciśnień
	Średnica przewodu instalacji c.o. Moc cieplna
	Numer pomieszczenia / Temp. pomieszczenia Zapotrzebowanie na ciepło
	Oznaczenie punktów charakterystycznych (odgaleźnień) projektowanej instal. C.O. - powiązanie rzutu z rozwinięciem
	Oznaczenie projektowanego pionu instalacji c.o.
	Zawór termostatyczny prosty lub kątowy
	Zawór grzejnikowy powrotny prosty lub kątowy
	Punkt stały

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:



Zakład Projektowo Budowlany  
"WOJTYNAS" Sebastian Wojtyna  
ul. Trzcińska 166, 96-100 Skierniewice  
tel. 725 375 543 e-mail: sebastian@wojtnas.pl  
www.wojtnas.pl

NAZWA INWESTYCJI:

Termomodernizacja Budynku Głównego Zakładu  
Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Wycześniaku

INWESTOR:

Handlowo-Usługowa Spółdzielnia Osób Prawnych  
"Samopomoc Chłopska" w Warszawie Oddział w Wycześniaku  
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy  
ul.: Wycześniak, nr: 22  
kod: 96-330, miejscowość: Puszcza Mariańska

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

ul. Wycześniak, nr: 22, kod: 96-330 miejscowość:  
Puszcza Mariańska powiat: Powiat Żyrardowski  
województwo: mazowieckie

TYTUŁ OPRACOWANIA:

Instalacje sanitarne wewnętrzne: c.o., zimnej i ciepłej wody  
użytkowej z cyrkulacją oraz instalacja solarna

TYTUŁ RYSUNKU:

Instalacja c.o. - rzut parteru budynku "C"

PROJEKTOWAŁ:

mgr inż. Sebastian Wojtyna  
upr. nr SWK/0079/PWOS/11

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. Katarzyna Wawrzyniak  
upr. nr LOD/3553/PWBS/18

DATA:

15.06.2020 r.

BRANŻA:

SANITARNA

SKALA:

1:100

NR RYS:

CO.10

UWAGA:

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SĄ ZASTRZEŻONE,  
KOPIOWANIE, ROZPOWISZCZANIE I UDOSTĘPNIANIE OSOBOM TRZECIM PROJEKTU  
LUB JEGO CZĘŚCI BEZ ZGODY AUTORÓW PROJEKTU JEST ZABRONIONE.

